

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2005

Vyhlásené: 20.04.2005

Časová verzia predpisu účinná od: 01.05.2005

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

152

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 6. apríla 2005

o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ustanovuje:

§ 1

Určený čas dodávky tepla

(1) Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len „vykurovacie obdobie“) sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

(2) Teplo na vykurovanie začne dodávateľ¹⁾ tepla (ďalej len „dodávateľ“) dodávať, ak

- a) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a
- b) vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 °C.

(3) Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla podľa odseku 2.

(4) Dodávateľ a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sa môžu na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla²⁾ dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.

(5) Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať denne od 4.00 h do 23.00 h, ak sa s odberateľom nedohodnú³⁾ inak.

(6) Teplú vodu je dodávateľ povinný dodávať denne v čase od 5.00 h do 23.00 h alebo v inom čase dohodnutom v zmluve o dodávke a odbere tepla.²⁾

(7) Dodávku tepla na iné využitie, ako je uvedené v odsekoch 5 a 6, je dodávateľ povinný dodávať podľa odberového diagramu dohodnutého v zmluve o dodávke a odbere tepla.²⁾

§ 2**Určená kvalita dodávky tepla**

(1) Teplo na vykurovanie musí byť dodávané tak, aby bola dosiahnutá výsledná teplota t_i vo vykurovaných priestoroch podľa prílohy s maximálnou odchýlkou $(t_i - 1) ^\circ\text{C}$ až $(t_i + 3) ^\circ\text{C}$. Výslednou teplotou t_i je vnútorná teplota v miestnosti meraná určeným meradlom.⁴⁾

(2) V čase od 22.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa dodávateľ môže po dohode²⁾ s odberateľom obmedziť vykurovanie v závislosti od vykurovaného objektu tak, aby boli dodržané požiadavky na tepelnú stabilitu miestnosti.

(3) Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať tak, aby teplota teplej úžitkovej vody na výtok u konečného spotrebiteľa bola najmenej $45 ^\circ\text{C}$ a najviac $55 ^\circ\text{C}$.

(4) Ak sústava tepelných zariadení⁵⁾ v objekte spotreby⁶⁾ nie je hydraulicky vyregulovaná, kvalita dodávky tepla na vykurovanie a kvalita dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste⁷⁾ sa musí zabezpečiť na úrovni parametrov dohodnutých v zmluve o dodávke a odbere tepla.

§ 3**Spoločné ustanovenie**

Ak regulačné stupne, ktoré určujú rozsah a spôsob obmedzení dodávky tepla, ktoré sú vyhlásené dodávateľom podľa osobitného predpisu,⁸⁾ obmedzujú kvalitu dodávky tepla, teplo dodávateľ dodáva podľa obmedzení uvedených v jednotlivých regulačných stupňoch.

§ 4**Zrušovacie ustanovenie**

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe merania dodávok tepla, spôsob výpočtu škody vzniknutej dodávateľovi tepla neoprávneným odberom tepla a technické požiadavky na zabezpečenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, dodávok tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody.

§ 5**Účinnosť**

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Pavol Rusko v. r.

**Príloha k vyhláške č. 152
2005 Z. z.**

VNÚTORNÉ TEPLoty VYKUROVANÝCH PRIESTOROV

Vykurované priestory		výsledná teplota t_i
		°C
1. Obytné budovy		
obývacie miestnosti, t.j. obývacie izby, spálne, jedálne, jedálne s kuchynským kútom, pracovne, detské izby kuchyne kúpeľne WC vykurované vedľajšie miestnosti (predsiene, chodby atď.) vykurované schodište	21 20 24 20 15 10	
2. Administratívne budovy		
kancelárie, čakárne, zasadacie siene, jedálne vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, hlavné schodište, WC atď.) vykurované vedľajšie schodište	20 15 10	
3. Školské budovy		
učebne, kresliarne, rysovne, kabinety, laboratória, jedálne učebné dielne telocvične šatne v telocvični kúpeľne a šatne ordinácie a ošetrovne vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, schodište, WC, šatne len pre vrchný odev atď.) materské školy - učebne, herne, spálne - šatne pre deti - umývárne pre deti - izolačné miestnosti	20 18 15 20 24 24 15 22 20 24 22	
4. Nemocnice		
izby pre chorých, čakárne ošetrovne, ordinácie, vyšetrovne, prípravy, kúpeľne	22 24	
operačné sály	najmenej 25	
predsiene, chodby, schodište, WC služobné miestnosti	20 20	
sklady liekov	15 až 20	
sklady	15	
5. Obchodné domy		
predajné miestnosti všeobecne predaj trvanlivých potravín predaj mäsa, mliečnych výrobkov, ovocia sklady všeobecne	20 18 15 15	
sklady potravín	10 až 12	
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, WC atď.) vykurované schodište kancelárske miestnosti	15 10 20	

6. Hotely a reštaurácie	
izby pre hostí kúpelne hotelové haly, zasadacie miestnosti, jedálne, sály hlavné schodište kuchyňa vedľajšie miestnosti (chodby, WC atď.) vedľajšie schodište	20 24 20 15 15 15 10
7. Divadlá, kiná, koncertné sály a iné kultúrne miestnosti	
hľadisko a sály vrátane príslušných priestorov chodby, schodište, WC kancelárske miestnosti šatne pre účinkujúcich	20 15 20 22 až 24
8. Plavárne a kúpele	
haly s bazénom sprchy, šatne, miestnosti pre masáž vedľajšie miestnosti (chodby, schodište, WC atď.)	najmenej 24 24 22
9. Priemyselné prevádzky	
dielne pre jemnú mechaniku zámočnícke dielne obrábacie dielne montážne haly - pre jemnú montáž - pre hrubú montáž zlievarne šatne - len na odkladanie vrchného odevu - na prezliekanie umyvárne - len na umývanie do polovice tela - sprchy a šatne pri sprchách hygienické kúty pre ženy kancelárske miestnosti, vrátnice atď. chodby, WC a iné vedľajšie miestnosti vykurované schodište	18 až 20 16 až 18 18 16 až 18 12 až 14 10 15 20 22 24 24 20 15 10
10. Rôzne miestnosti	
jedálne kuchyne (pre hromadné stravovanie) spoločné nocľahárne výstavné sály, múzeá telocvične, športové haly uzavreté miestnosti pre cestujúcich - na staniciach - na letiskách garáže a iné miestnosti chránené proti mrazu	20 15 16 až 18 15 15 15 20 5

- 1) § 2 písm. d) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
- 2) § 19 zákona č. 657/2004 Z. z.
- 3) § 17 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z.
- 4) § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
- 5) § 2 písm. l) zákona č. 657/2004 Z. z.
- 6) § 2 písm. p) zákona č. 657/2004 Z. z.
- 7) § 2 písm. o) zákona č. 657/2004 Z. z.
- 8) § 1 ods. 1 písm. b) a ods. 7 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 151/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike.

